



י"ט אב תשפ"ב
16 אוגוסט 2022

לכבוד

המשתתפים במכרז פומבי ממוכן דו-שלבי
מספר 17/22 להתקנת 2 לוחות חשמל כגיבוי לחוות שרתים
שלום רב,

הנדון: סיכום כנס מציעים ומענה לשאלות הבהרה

1. להלן סיכום כנס המציעים שהתקיים ביום רביעי, 10 באוגוסט 2022, בשעה 11:30.
2. לתשומת לבכם, מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.
3. **סיכום נקודות חשובות שעלו בכנס המציעים-**

3.1 הליך המכרז ותנאיו:

- 3.1.1 הגשת המכרז תתבצע בתיבה אלקטרונית, בהתאם להוראות המפורטות בחלק א' למסמכי המכרז.
- 3.1.2 המועד האחרון להגשת ההצעות, נדחה ל: יום רביעי, 24.08.2022, בשעה 12:00.
- 3.1.3 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה 70% מחיר, 30% איכות.
- 3.1.4 ההגשה היא באמצעות מערכת מכרזים אלקטרונית ולכן יש לדאוג להיערך מראש להתקנת המערכת ורישום לתיבה.
- 3.1.5 יש לחתום על כל מסמכי ההליך, כולל ההסכם, יש לקרוא היטב את כלל המסמכים, הכל כמפורט בחלק א' של מסמכי המכרז. הכנס אינו מחליף את חובת הספק לקרוא את מסמכי המכרז.
- 3.1.6 הודגש כי כאמור בסעיף 2 לחלק א' של מסמכי המכרז- ביצוע העבודה מותנה בקבלת אישורים לבניין מגורם חיצוני, שצפויים להתקבל במהלך חודש ספטמבר 2022.

3.2 דגשי ביטחון ובטיחות:

- 3.2.1 כל העובדים מטעם הקבלן שייבחר וקבלני המשנה מטעמו, חייבים בבדיקות ביטחוניות של הבנק. ההחלטה לגבי הרכב העובדים שיאושרו היא של הבנק בלבד.
- 3.2.2 דרישות הבנק בנושא בטיחות, הינן לפחות לפי דרישות החוק. על הקבלן לעמוד בכל דרישות החוק ותקנות הבטיחות. הבנק מבהיר כי אנו מקפידים על הוראות הבטיחות כלשונון ולא תהיה הקלה בנושא זה.
- 3.2.3 הקבלן נדרש לספק את כל הציוד הנדרש במהלך ביצוע העבודה כשהוא תקין ובעל תקן מתאים.
- 3.2.4 לפני כל עבודה הקבלן יידרש להציג את הערכת הסיכונים למשימה במסמך "סקר סיכונים" ובו יינתנו דגשי הבטיחות הרלוונטיים.
- 3.2.5 יש לשלוח מבעוד מועד סקר סיכונים רלוונטי לפרויקט מבעל מקצוע מתאים.
- 3.2.6 הקבלן יודא כי עובדיו, עובדים לפי דרישות הבטיחות של בנק ישראל ו/או חוקי תקנות הבטיחות במדינת ישראל ועם ציוד מגן אישי תקין. יש להעביר מראש את ההסמכות של העובדים במטרה למנוע עיכובים בביצוע העבודות.
- 3.2.7 חשוב להודיע לבנק על ביצוע מתוכנן של עבודות רועשות או עבודות שצפויות לגרום לחוסר נוחות לעובדים במבנה ולתאם את מועדם.
- 3.2.8 הקבלן יידרש למנות מנהל עבודה שיהיה אחראי על בטיחות העובדים, הציוד, תיאומים מול הבנק וכו'.
- 3.2.9 על הקבלן להביא את כל הציוד לרבות כלי עבודה וציוד בטיחות הנדרש לביצוע עבודתו.

3.3 דגשים מקצועיים:

- 3.3.1 הודגש כי השירותים יינתנו באתר הבנק בירושלים ברחוב בנק ישראל 1.
- 3.3.2 בהתאם לאמור בסעיף 6.5.1 להסכם, כל העבודות יושלמו בתוך 60 ימים קלנדאריים, ממועד אישור הבנק את תכנית העבודה. על הקבלן הזוכה להיות ערוך לסיים את העבודות בזמן שהוגדר.
- 3.3.3 הובהר כי על הקבלן יהיה להגיש גאנט מחייב לביצוע העבודות הכל מפורט בסעיף 6.3 להסכם.

- 3.3.4 הובהר לקבלנים שמדובר במבנה מסווג וכל המידע שנחשפים אליו הינו סודי ולא ניתן להעברה.
- 3.3.5 הובהר לקבלנים שכל העבודות וההתקנות שיבוצעו במתקן יהיו חייבות לעמוד בתקן FIMA 74 כנגד רעידות אדמה, כולל אטימה סביב הכבלים בין האזור הנקי לאזור המזוהם בחומר מסוג MCT וזאת בכדי למנוע מעבר אוויר.
- 3.3.6 על הקבלן לקחת בחשבון את נושא התשתית להנחת הכבלים. הבנק יקפיד שכל הכבילה תונח בתוך מגשים בצורה מסודרת. לדעת הבנק יש מקום במגשים אך על הקבלן לוודא במהלך הסיור טרום העבודה שהקיים מספק מבחינתו ולהיערך בהתאם במידה ואין תשתית מתאימה.
- 3.3.7 התקיים סיור בשטח והוצגו אתרי העבודה במבנה.

4. להלן שאלות שנשאלו במסגרת הסיור ובמסגרת שאלות ההבהרה:

מס"ד	חלק	סעיף	שאלה	תשובה
1	כנס מציעים	תכניות	מה המרחקים בין ה-UPS וללוח?	<ul style="list-style-type: none"> • UPS ללוח: כ - 6 מטר • גנרטור ל-UPS: כ - 25 מטר