



הנדון: חוות דעת מקצועית בעניין התקשרות עם ספק יחיד

חוות דעת זו ניתנת בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.

1. נושא ההתקשרות: תיקון/החלפה/תחזוקה של מערכות גילוי אש

2. תיאור ההתקשרות (רקע ופירוט):

בהליכי התכנון של שיפוץ מבני בנק ישראל בירושלים (בניינים 1 ו 2) נותרו מספר מערכות גילוי אש אשר לא טופלו על ידי הקבלן כחלק מהשיפוץ וחייבות בשינויים, שדרוג ותחזוקה. המחלקה המקצועית מעוניינת בביצוע שינויים כמפורט בסעיף 4 להלן. נדגיש כי התפיסה התפעולית למערכות מצילות חיים הינה שליטה על ידי מערכת אחת אחודה ולא על ידי מספר מערכות שאינן יכולות לתקשר ביניהן.

3. שם הספק: סוילקו בע"מ מס' ח"פ/ע"מ: 511397259

4. שווי התקשרות מקסימלי: 460 אש"ח, כולל מע"מ לפי החלוקה הבאה:

- 4.1. הרחבת מערכת הפינוי למרכז המבקרים.
- 4.2. העתקת עמדת מיקרופון מהאתר השמור (מכספות) לתתק + בניין 2 עילי.
- 4.3. תצוגה גרפית עבור מערכות גילוי אש בניין 1 + בניין 2 תתק + בניין 2 עילי.
- 4.4. החלפת רכזת וגלאי אש בחניון המקורה.
- 4.5. תוספת עבור לוח נטרולים.
- 4.6. שירותי תחזוקה מעבר לשלוש שנות האחריות.

5. תקופת ההתקשרות הצפויה: עד 31/12/2026

6. כבעל הסמכות המקצועית בבנק ישראל לעניין, להלן חוות דעתי, בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות

חובת המכרזים התשנ"ג - 1993, כי הספק הוא ספק יחיד:

השינויים המבוקשים מחייבים התקשרות דרך חברת סוילקו אשר התקינה את כלל מערכות גילוי האש במבני הבנק בקריה. מדובר במערכת ייחודית וסגורה שאינה מאפשרת התממשקות של ספקים אחרים לרכזות הקיימות.

חוות דעת זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית בבנק לנושא זה.

שם הגורם המקצועי בבנק: התפקיד: סגן מנהל יחידת לוגיסטיקה

חתימה:

תאריך: 24.08.21