לוח חשמל חלוקה קומת קרקע

הערות ללוח:

1. הקבלן אחראי על התאמת מידות הלוח ולמיקומו המתוכנן בשטח.
2. הקבלן יתאם בדיקת הלוח ע"י המתכנן במפעל בו הלוח מיוצר 3 ימים לפחות לפני הוצאת הלוח.
3. הלוח ייוצר ממבנה פח העומד בזרמי קצר הצפויים.
4. כל מוליכי הלוח לחיווט פנימי ישולטו עפ"י מספר מעגליהם.
5. יבוצע כיסוי פרספקס לפסי אפס והארקות.
6. בחזית הלוח יותקן שילוט המורה על מקור ההזנה ומספר המעגל המזין.
7. כושר ניתוק של המפסקים הראשיים יהיה 25kA לפחות, לפי IEC898
8. כושר ניתוק של המפסקים המשניים יהיה 10kA לפחות, לפי IEC898
9. נוריות סימון יהיו מסוג מולטילד.
10. הלוח יהיה לפי תקן FORM2B 61439

תפוצה

כמות	תאריך: שם החברה ואיש קשר:

עידכון	שינויים	תאריך
2	עדכון תכנית	10.10.18
1	עדכון תכנית	02.07.18

המזמין: **בנק ישראל**

יעוץ תכנון ובדיקות מתקני חשמל ותאורה
LIGHTING & ELECTRICAL ENGINEERING CONSULTANTS

קלינפלץ הנדסה בע"מ

משרד: רח' שארית ישראל 37 ת"א-יפו
טל': 03-6818881 פקס: 03-6827979.
Email: printer@eng-klainplatz.co.il

מבנה: בנק ישראל רחוב לילנבלום תל אביב

נושא הגיליון:
שדרוג מתקני חשמל
תרשים לוח חלוקה קומת קרקע

לעיון		לאישור		למכרז	X	לביצוע	

מס' פרויקט	4435	תאריך 18.06.18	קנ"מ	-
			שרטט	טניה
מס' גיליון	BB	תכנן	טניה	
		אישר	אלכס דיאדקו	

מכון העתקות -

המבצע האחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
עליו להודיע למתכנן מפקח על כל אי התאמה
ולקבל הנחיותיו בכתב בטרם ימשיך בעבודתו.