



ט"ו אייר תשפ"ב
16 מאי 2022

אל:

המשתתפים במכרז פומבי ממוכן דו שלבי
מספר 13/22 לביצוע עבודות איטום
שלום רב,

הנדון: סיכום כנס מציעים

1. להלן סיכום כנס המציעים שהתקיים ביום שלישי, 26 באפריל 2022 בשעה 13:00.
2. מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.
3. לתשומת לבכם: מסמכי המכרז עודכנו. יש להגיש את המסמכים העדכניים מתאריך 16.05.2022.
4. סיכום נקודות חשובות שעלו בכנס המציעים-

4.1 הליך המכרז ותנאיו:

- 4.1.1 הגשת המכרז תתבצע בתיבה אלקטרונית, בהתאם להוראות המפורטות בחלק א' למסמכי המכרז.
- 4.1.2 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, יום ראשון, 01.05.2022, בשעה 12:00.
- 4.1.3 המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך: יום חמישי, 19.05.2022, בשעה 12:00.
- 4.1.4 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה 30% איכות, 70% מחיר.
- 4.1.5 ההגשה היא באמצעות מערכת מכרזים אלקטרונית ולכן יש לדאוג להיערך מראש להתקנת המערכת ורישום לתיבה.
- 4.1.6 יש לחתום על כל מסמכי ההליך, כולל ההסכם, יש לקרוא היטב את כלל המסמכים, הכל כמפורט בחלק א' של מסמכי המכרז.

4.2 דגשי ביטחון ובטיחות:

- 4.2.1 כל העובדים מטעם הקבלן שייבחר וקבלני המשנה מטעמו, חייבים בבדיקות ביטחוניות של הבנק.
- 4.2.2 הבדיקות הביטחוניות אורכות זמן.
- 4.2.3 דרישות הבנק בנושא בטיחות, הינן לפחות לפי דרישות החוק. על הקבלן לעמוד בכל דרישות החוק ותקנות הבטיחות.
- 4.2.4 הקבלן נדרש לספק את כל הציוד הנדרש במהלך ביצוע העבודה כשהוא תקין, תקני ובעל תקן מתאים וכי העובדים מוסמכים לעבוד עמו.
- 4.2.5 לפני תחילת העבודה תינתן הרשאת עבודה ובה יינתנו דגשי הבטיחות הרלוונטיים לפעילות שתסתיים על סקר הסיכונים אותו יגיש הקבלן מבעוד מועד.
- 4.2.6 הודגש כי הקבלן נדרש להגיש MSDS עבור חומרים מסוכנים מבעוד מועד.
- 4.2.7 הקבלן יוודא כי עובדיו וקבלני המשנה עובדים לפי דרישות הבטיחות של בנק ישראל ו/או החוקים ותקנות הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל.
- 4.2.8 הקבלן יוודא כי עובדיו וקבלני המשנה מצוידים ומשתמשים בכל ציוד מגן אישי הנדרש לעבודתם שהוא תקין, תקני ובתוקף ומתאים למשימה.
- 4.2.9 על הקבלן להעביר מראש את כל ההסמכות/אישורים של העובדים במטרה למנוע עיכובים בביצוע העבודות.
- 4.2.10 חשוב להודיע לבנק על ביצוע מתוכנן של עבודות רועשות או עבודות שצפויות לגרום לחוסר נוחות לעובדים במבנה ולתאם את מועדן.
- 4.2.11 העבודות יבוצעו בליווי ופיקוח של קונסטרוקטור. על הקבלן להנחות את עובדיו לוודא שמירה על שלמות תקרת הגג ולהתריע, מבעוד מועד, על כל עבודה שעלולה לפגוע במבנה.

4.3 דגשים מקצועיים:

- 4.3.1 הודגש כי השירותים יינתנו באתר הבנק בירושלים ברחוב בנק ישראל 1.
- 4.3.2 יועץ האיטום של הבנק הבהיר את עניין החומר הנדרש למימוש ו/או שווה ערך באישור מוקדם של הבנק.

- 4.3.3 בהתאם לאמור בסעיף 6.5.1 להסכם, כל העבודות יושלמו בתוך 60 ימים קלנדאריים, ממועד אישור הבנק את תכנית העבודה. על הקבלן הזוכה להיות ערוך לסיים את העבודות בזמן שהוגדר.
- 4.3.4 התקיים סיור בשטח והוצגו אתרי העבודה במבנה.

5. להלן שאלות שנשאלו במסגרת הסיור ובמסגרת שאלות ההבהרה:

מס"ד	חלק	סעיף	שאלה	תשובה
1	ד'	חומר איטום מסוג פוליאורה	לא ניתן ליישם על הגג הקיים את חומר האיטום מסוג פוליאוריאה, נבקש לבחון חומר איטום אחר?	לאור השאלה הוחלט להחליף את חומר האיטום "פוליאוריאה" לחומר מסוג פוליאוריטן "מריסיל 300". מצ"ב כתב כמויות ומפרט טכני מעודכן המתייחס לחומר האמור.
1	כללי	כללי	מבוקשים מידות ושטחים	שטח הגג מוערך בכ-1600 מ"ר. למרות האמור מובהר כי בהתאם לסעיף 3.3 להסכם הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בהודעה בכתב שימסור לקבלן, להגדיל או להקטין את היקף העבודות.
2	א'	1.2	מצויין כי העבודות יתבצעו תוך 60 יום האם המכרז הנ"ל הוא מכרז מסגרת או עבודות ספציפיות?	העבודות המפורטות בחלק ד' למסמכי המכרז מתייחסות לעבודות שהוצגו בכנס המציעים בבניין הבנק בירושלים. בנוסף בהתאם לסעיף 3.1 להסכם "שמורה לבנק הזכות לבצע עבודות נוספות באתרי הבנק בירושלים ותל אביב".
3	ג'4	ערבות	האם נדרש להציג את הערבות כבר בשלב הגשת ההצעה?	יש להגיש ערבות רק לאחר קבלת הודעת זכייה