



י"ז חשוון תשפ"ד
01 נובמבר 2023

אל:

המשתתפים במכרז פומבי ממוכן מספר 33/23
להקמת מכלולי קירוי מפרשים בבניין בנק ישראל בירושלים

שלום רב,

הנדון: סיכום כנס מציעים

1. להלן סיכום כנס המציעים שהתקיים ביום רביעי, 25 באוקטובר 2023 בשעה 10:00.
2. מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.
3. **סיכום נקודות חשובות שעלו בכנס המציעים-**

3.1 הליך המכרז ותנאיו:

- 3.1.1 הגשת המכרז תתבצע בתיבה אלקטרונית, בהתאם להוראות המפורטות בחלק א' למסמכי המכרז.
- 3.1.2 המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך: יום שני, 06/11/2023, בשעה 12:00.
- 3.1.3 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה 100% מחיר.
- 3.1.4 ההגשה היא באמצעות מערכת מכרזים אלקטרונית ולכן יש לדאוג להיערך מראש להתקנת המערכת ורישום לתיבה.
- 3.1.5 יש לחתום על כל מסמכי ההליך, כולל ההסכם, יש לקרוא היטב את כלל המסמכים, הכל כמפורט בחלק א' של מסמכי המכרז.

3.2 דגשי ביטחון ובטיחות:

- 3.2.1 כל העובדים מטעם הקבלן שייבחר וקבלני המשנה מטעמו, חייבים בבדיקות ביטחוניות של הבנק, יש למלא טפסים לבדיקה ביטחונית שבועיים מראש.
- 3.2.2 הבדיקות הביטחוניות אורכות זמן. הכניסה מותנית בבדיקה פיזית.
- 3.2.3 דרישות הבנק בנושא בטיחות, הינן לפחות לפי דרישות החוק. על הקבלן לעמוד בכל דרישות החוק ותקנות הבטיחות.
- 3.2.4 הקבלן נדרש לספק את כל הציוד הנדרש במהלך ביצוע העבודה כשהוא תקין, תקני ובעל תקן מתאים וכי העובדים מוסמכים לעבוד עמו.
- 3.2.5 לפני תחילת העבודה תינתן הרשאת עבודה ובה יינתנו דגשי הבטיחות הרלוונטיים לפעילות שתסתיים על סקר הסיכונים אותו יגיש הקבלן מבעוד מועד.
- 3.2.6 הודגש כי הקבלן נדרש להגיש סקר סיכונים כתנאי לתחילת העבודה מבעוד מועד.
- 3.2.7 הקבלן יוודא כי עובדיו וקבלני המשנה עובדים לפי דרישות הבטיחות של בנק ישראל ו/או החוקים ותקנות הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל.
- 3.2.8 הקבלן יוודא כי עובדיו וקבלני המשנה מצוידים ומשתמשים בכל ציוד מגן אישי הנדרש לעבודתם שהוא תקין, תקני ובתוקף ומתאים למשימה.
- 3.2.9 על הקבלן להעביר מראש את כל ההסמכות/אישורים של העובדים במטרה למנוע עיכובים בביצוע העבודות.
- 3.2.10 חשוב להודיע לבנק על ביצוע מתוכנן של עבודות רועשות או עבודות שצפויות לגרום לחוסר נוחות לעובדים במבנה ולתאם את מועדן.

3.3 דגשים מקצועיים:

- 3.3.1 הודגש כי השירותים יינתנו באתר הבנק בירושלים ברחוב בנק ישראל 1.
- 3.3.2 כל העבודות יושלמו בתוך 45 ימים קלנדאריים, ממועד אישור הבנק את תכנית העבודה בהתאם לאמור בסעיף 5.4.1 להסכם. על הקבלן הזוכה להיות ערוך לסיים את העבודות בזמן שהוגדר.
- 3.3.3 התקיים סיור בשטח והוצגו אתרי העבודה במבנה וכן דרכי הגישה.
4. להלן שאלות שנשאלו במסגרת הסיור ובמסגרת שאלות ההבהרה:

מס'ד	חלק	סעיף	שאלה	תשובה
1	כנס מציעים	כללי	האם יש לבצע את עבודות הריתוך בשטח?	חלק מעבודות הריתוך יתבצעו בשטח העבודה, החומרים יהיו מגולוונים. מובהר בזאת כי עבודת הריתוך תאושר לאחר הצגת סקר סיכונים לבנק וכלל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ובשים לתהליך הריתוך הדרוש ומיקומו.
2	כנס מציעים	כללי	האם יש צורך בעבודות חשמל?	במסגרת העבודה לא נדרש לבצע עבודות חשמל עם זאת על הקבלן להיערך לביצוע העבודה מבלי לפגוע בעמודי התאורה הקיימים.
3	ב'1- כתב הכמויות	כללי	הם ניתן לעבוד עם בדי PVC המיועדים להלחמה ושאינם מתארכים עם השנים בדומה לרשת המצוינת במכרז שהיא על בסיס HDPE נילון	1. מחיר לרשת צל בהתאם לאמור במפרט הטכני סעיף 1.9. 2. תוספת עבור בד PVC. לבנק תהיה שמורה האופציה לבחור כל אחת מהחלופות. מובהר כי הזוכה יידרש להציג לבנק דוגמאות לחבירת סוג הבד לקירוי, בצירוף חישובים סטטיים, על פי בחירת הבנק. הבנק מבהיר כי כל קירוי אשר ייבחר יהיה חייב לעמוד בתקן ישראלי או אירופאי מעקב בעירה ולפי דרישות כבאות אש בישראל.
4	חלק ג'- הסכם	6	שטח העבודה כיום הינו סוג של דק סינטטי. לצורך ביצוע העבודה יש צורך בפירוק הדק? האם תשולם תוספת בגין הפירוק?	הבנק מבהיר כי התמורה המפורטת בסעיף 6 להסכם הינה סופית וכוללת את כל הדרוש לביצוע כלל העבודות להקמת מכלולי הקירוי. על הקבלן לקחת בחשבון כל עבודה הנדרשת לצורך ביצוע מושלם של העבודה ובכלל זה פירוקים כולל שטח דק, איטום, הנפות מכל סוג לפי תוואי השטח ודרכי גישה, הגנות מפגיעה של אביזרים קיימים לכל שלבי העבודה, והתקנה להחזרת מצב השטח לקדמותו, הכל כאמור במסמכי המכרז וכפי שהוצג במהלך כנס המציעים.
5	ד' - מפרט	כללי	הסקיצה האדריכלית המבוקשת מראה משולשים בגובה אחיד של 500 ס"מ. מוצר זה יקבל שקיעה עם הזמן ואנו מבקשים את רשותכם להציע מפרשי צל בצורת היפר על מנת להגיע למבנה מתיחה טוב יותר.	הסקיצה שהבנק מבקש הוצגה בתצורה זו מימדית וזאת במטרה להציג תיאור כללי של מערכת הקירוי. בפועל העמודים יהיו בגובה אחיד (500 ס"מ) על הזוכה להגיש שופ דרואינג לאישור הבנק (כולל גוון, מידות, דגם, גבהים) ובהנחיית האדריכל ההתקנה תהיה בתצורת תלת מימד כאשר העוגנים בעמודים יותקנו בגבהים שונים.
6	ד' - מפרט	כללי	מבקשים הבהרה לגבי כוונות הבנק לפירוק חורף או למערכת קבועה המיועדת לכל השנה לרבות עומסי שלג טיפוסי לירושלים.	הבנק מבהיר כי המערכת מתוכננת לפירוק לעונת החורף, יש להבטיח כי אביזרי התלייה ניתנים לפירוק בצורה נוחה ופשוטה.
7	ד' - מפרט	כללי	נבקש הבהרה האם באחריות הקבלן הזוכה להגיש חישוב לקונסטרוקציה ואנליזה סטטית של עומסים או שיש לעבוד לפי המפרט של המהנדס מטעם הבנק בלבד.	הבנק מלווה על ידי קונסטרוקטור ולכן אין צורך להציג חישובי עומסים. הבנק מבהיר כי לאחר קיום כנס המציעים הוחלט לעדכן את תכנית הקונסטרוקציה להתקנת העמודים, על המציעים להתייחס לתכנית המעודכנת כנספח 2ד אשר מחליפה את התכנית הקודמת.

מס'ד	חלק	סעיף	שאלה	תשובה
8	ד' - מפרט	כללי	במקרה והבנק מבקש להמשיך עם פתרון בצורת מפרשי צל, נבקש את אישורו להציע חלופה של בניית קורות תומכות בין העמודים על מנת להקטין את העומס בבסיס העמודים.	הבקשה נדחית העבודה תתבצע בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובשים לב לתכנית הקונסטרוקציה המעודכנת ראה תשובה בסעיף 7.
9	ד' - מפרט	כללי	מבקשים לדעת האם הבנק יאשר חלופה תכנונית אחרת אשר עשויה להיות זולה יותר בהינתן מגבלות העבודה באתר (מנוף באורך 50 מ / ' פירוק והרכבה של הד ק וכו'.	הבקשה נדחית העבודה תתבצע בהתאם לאמור במסמכי המכרז. הבנק מבהיר כי על הקבלן לקחת בחשבון את כל העלויות הנדרשות לביצוע מושלם של העבודה. (ראה סעיף 4 לעיל).
10	ד' - מפרט	כללי	נשמח לדעת אם הבנק יאשר את העברת התאורה לעמודי ההצללה וזאת על מנת להקל ולשפר את מוצר ההצללה אשר כרגע היטל הצל שלו יהיה מרוחק מהשטח בחלק גדול מימות השנה.	הבקשה נדחית יש לבצע את ההתקנה בהתאם לאמור במסמכי המכרז, למען הסר ספק גופי התאורה יישארו במקומם ללא כל שינוי.