



י"ג אדר א תשע"ט  
18 פברואר 2019

**אל:**  
**המשתתפים במכרז פומבי מספר 12/19**  
**לעבודות שוחות צנרת וקו ביוב**

שלום רב,

**הנדון: סיכום כנס מציעים**

1. להלן סיכום כנס המציעים שהתקיים ביום שלישי, 5 בפברואר 2019 בשעה 10:30.
2. **סיכום נקודות חשובות שעלו בכנס המציעים-**

**2.1 הליך המכרז ותנאיו:**

- 2.1.1 הגשת המכרז תתבצע בתיבה אלקטרונית, בהתאם להוראות המפורטות בחלק א' למסמכי הרכש.
- 2.1.2 המועד האחרון להגשת ההצעות, יום חמישי, 21.02.19, בשעה 12:00.
- 2.1.3 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה 70% מחיר ו 30% איכות.
- 2.1.4 כתב הכמויות יוגש בקובץ אקסל שיצורף למערכת.
- 2.1.5 ההגשה היא באמצעות מערכת מכרזים אלקטרונית ולכן יש לדאוג להערך מראש להתקנת המערכת ורישום לתיבה.
- 2.1.6 יש לחתום על כל מסמכי ההליך, כולל ההסכם, יש לקרוא היטב את כלל המסמכים, הכל כמפורט בחלק א' של מסמכי המכרז.

**2.2 דגשי ביטחון ובטיחות:**

- 2.2.1 כל העובדים מטעם הקבלן שייבחר וקבלני המשנה מטעמו, חייבים בבדיקות ביטחוניות של הבנק.
- 2.2.2 הבדיקות אורכות זמן לכן יש להכין את העובדים מבעוד מועד על כך שיצטרכו להיות זמינים בהתאם ולהתאים את עצמם למועדי הבדיקות הביטחוניות הנדרשות.
- 2.2.3 דרישות הבנק בנושא בטיחות, הינן לפחות לפי דרישות החוק. על הקבלן לעמוד בכל דרישות החוק ותקנות הבטיחות.
- 2.2.4 הקבלן נדרש לספק את כל הציוד הנדרש במהלך ביצוע העבודה כשהוא תקין ובעל תקן מתאים לרבות סולמות, פיגומים ועוד.
- 2.2.5 לפני כל עבודה תתבצע הערכת סיכונים למשימה ובה יינתנו דגשי הבטיחות הרלוונטיים.
- 2.2.6 הקבלן יוודא כי עובדיו, עובדים לפי דרישות הבטיחות של בנק ישראל ואו חוקי תקנות הבטיחות במדינת ישראל.

**2.3 דגשים מקצועיים:**

- 2.3.1 הודגש כי כלל העבודות צריכות להסתיים בתוך 60 ימים קלנדריים ממועד קבלת צו התחלת עבודות מהבנק.
- 2.3.2 הודגש כי במבנה קיימת פעילות 24/7 על כן הקבלן יידרש לספק לאורך כל אורך העבודה קו ביוב חלופי, הכל בהתאם לאמור במסמך הגדרת העבודה ובהתאם לאישור הבנק.
- 2.3.3 התקיים סיור בשטח והוצגה העבודה המתוכננת, נפתחו שוחות הביוב והוצג תוואי הקו שמיועד לשירווול כולל מספר תאי בקרה.

3. לתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.
4. להלן שאלות שנשאלו במסגרת הסיור:

מס"ד	חלק	סעיף	שאלה	תשובה
1	כללי	כללי	מהו קוטר הקווים?	<b>תשובה:</b> צנרת הביוב בין השוחות היא בקוטר 6". צנרת 4" המגיעה מהמבנה לתאי הבקרה לא יחודשו.

מס"ד	חלק	סעיף	שאלה	תשובה
2	כללי	כללי	מהו סוג הצינור?	תשובה: צנרת בטון ו/או אזבסט.
3	כללי	כללי	מהו אורך הקו?	תשובה: כפי שמופיע בכתב הכמויות.
4	כללי	כללי	מהו סכום הערבות המבוקשת?	תשובה: 5000 ₪. מסמכי מכרז הכוללים נוסח ערבות מעודכנת מופיעים באתר.