



כ"ז ניסן תשפ"ו
14 אפריל 2026

אל:

**המשתתפים במכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 3/26
לביצוע עבודות לחיזוק מפני רעידות אדמה ועבודות שיפוצים**

שלום רב,

הנדון: מכתב הבהרות מס' 3

לאור שאלות שהתקבלו, להלן הבהרות בנוגע למס' סעיפים בכתב הכמויות:

- שאלה:** פרויקט הגשר- סעיף 04.19.010.999 : נבקש לדעת לאיזו תכנית מתייחס הסעיף.
תשובה: הסעיף מתייחס לתכנית הקונסטרוקציה (קונס"1) - Plan on Level 1.
- שאלה:** פרויקט החלביה – סעיף 11.011.2999 : נבקש לדעת מהו סוג הטפט ו/או לחלופין מהו מחיר היסוד.
תשובה: מצורפים צילומים לדוגמה של הטפט. יש להגיש הצעה לטפט בסגנון הדוגמה המצורפת.
- שאלה:** סעיף 01.31.040.0100 – מטבחון : נבקש להפנות לתכנית או לסקיצה הרלוונטית.
תשובה: הסעיף בכתב הכמויות מפורט וברור וכולל את מלוא הדרישות, כמפורט להלן:
משטח וכיור מפלב"מ 316 (נירוסטה) על גבי לוח סנדוויץ' בעובי 17 מ"מ, במידות 100/70 ס"מ ובגובה 90 ס"מ, לרבות כיור במידות 60/40 ס"מ ובעומק 25 ס"מ, עם פינות פנימיות מעוגלות ופתח ליציאת מים בקוטר 2".
המשטח יכלול הגבהה של 10 מ"מ מנירוסטה בחזית והגבהה של 20 ס"מ בצדדים ובגב. כמו כן יותקנו 4 רגליים מתכווננות מצינור נירוסטה בקוטר 1.5", ומדף תחתון מנירוסטה בגובה 30 ס"מ, המונח על גבי קושרות.
הקבלן נדרש להעביר תכנית לאישור המזמין טרם הייצור.

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך: יום חמישי, 16 באפריל 2026, בשעה 12:00.

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.

בברכה,

דורית שללאשווילי

דוגמת טפט נדרש לסעיף 01.31.040.0100 :

צילום מחוץ לחדר



צילום מתוך החדר

